

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI - POŽÁRNÍ UZÁVĚRY (DVEŘE)

provedené dle §7 odst. 5 vyhl. MV č.246/2001Sb. a vyhl. MV č.202/1999 Sb..

STAVBA/OBJEKT				VYKONAVATEL KONTROLY						
Název společnosti	SPOL.VLAST.PRO DŮM Č.P.1145,UL.WASSERMANNOVA,WERICOVA, KOVÁŘÍKOVA, PRAHA 5-KASKÁDY BARRANDOV III			Slavomír Kofroň-Servis požární ochrany						
Sídlo společnosti	WERICOVA 1145/33, 152 00 PRAHA 5			ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ 31, 251 64 STRUHAŘOV						
IČO	27441881			IČ:71820604						
				KONTROLA PROVEDENA: 9.3.2023						

Adresa objektu, kde jsou požární uzávěry instalovány:

1145/13 G1

Areál :

Kaskády Barrandov III-Praha 5

poř. číslo	umístění zařízení podlaží (PP, NP)	název požárního úseku	označení dveří	vchod prostup do vedlejšího PÚ	výr.číslo	výrobce	levé pravé	samouzavírač	páska	zjištěný stav
1.	1PP	Vstup garáže	EIEW30D3C	Chodba garáže	není	Porta	P	Dorma	ANO	Vyhovují
2.	1PP	vstup výtah	EIEW30D3C	Chodba garáže	není	Porta	P	Dorma	ANO	Vyhovují
3.	5NP	Chodba výtah	EIEW30D3C	Chodba sekce 2	není	Porta	2K	Dorma	ANO	Vyhovují
4.	4NP	Chodba výtah	EIEW30D3C	Chodba sekce 2	není	Porta	2K	Dorma	ANO	Vyhovují
5.	3NP	Chodba výtah	EIEW30D3C	Chodba sekce 2	není	Porta	2K	Dorma	ANO	Vyhovují
6.	2NP	Chodba výtah	EIEW30D3C	Chodba sekce 2	není	Porta	2K	Dorma	ANO	Vyhovují
7.	1NP	Chodba výtah	EIEW30D3C	Komory	není	Porta	L	Dorma	ANO	Vyhovují
8.	1NP	Chodba výtah	EIEW30D3C	Sekce 2	není	Porta	2K	Dorma	ANO	Vyhovují
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										

Datum provedení kontroly provozuschopnosti a termín příští kontroly provozuschopnosti:

Kontrola provedena dne: 9.3.2023

Datum příští kontroly: 9.3.2024

Datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla:

David Krčmář Z-TPO-44/2018

SLAVOMÍR KOERŇ

Školní náměstí 31

251 64 Stružanov

IČ: 71820604

DIČ: CZ7906060008

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI - POŽÁRNÍ UZÁVĚRY (DVEŘE)

provedené dle §7 odst. 5 vyhl. MV č.246/2001Sb. a vyhl. MV č.202/1999 Sb..

STAVBA/OBJEKT				VYKONAVATEL KONTROLY			
Název společnosti	SPOL.VLAST.PRO DŮM Č.P.1145,UL.WASSERMANNOVA,WERICHOVA, KOVÁŘÍKOVA, PRAHA 5-KASKÁDY BARRANDOV III			Slavomír Kofroň-Servis požární ochrany			
Sídlo společnosti	WERICHOVA 1145/33, 152 00 PRAHA 5			ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ 31, 251 64 STRUHAŘOV			
IČO	27441881			IČ:71820604			
				KONTROLA PROVEDENA: 9.3.2023			

Adresa objektu, kde jsou požární uzávěry instalovány:

1145/11 G2

Areál :

Kaskády Barrandov III-Praha 5

poř. číslo	umístění zařízení podlaží (PP, NP)	název požárního úseku	označení dveří	vchod prostup do vedlejšího PÚ	výr.číslo	výrobce	levé pravé	samouzavírač	páska	zjištěný stav
1.	1PP	Vstup garáže	EIEW30D3C	Vstup chodba	není	Porta	P	Dorma	ANO	Vyhovují
2.	1PP	Chodba garáže	EIEW30D3C	chodba sekce 2	není	Porta	L	Dorma	ANO	Vyhovují
3.	5NP	Chodba výtah	EIEW30D3C	chodba sekce 2	není	Porta	2K	Dorma	ANO	Vyhovují
4.	4NP	Chodba výtah	EIEW30D3C	chodba sekce 2	není	Porta	2K	Dorma	ANO	Vyhovují
5.	3NP	Chodba výtah	EIEW30D3C	chodba sekce 2	není	Porta	2K	Dorma	ANO	Vyhovují
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										

Datum provedení kontroly provozuschopnosti a termín příští kontroly provozuschopnosti:

Kontrola provedena dne: 9.3.2023

Datum příští kontroly: 9.3.2024

Datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla:

David Krčmář Z-TPO-44/2018

SLAVOMÍR KOFRON

Školní náměstí 31

251 64 Struhařov

IČ: 71820604

DIČ: CZ7906060008

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI - POŽÁRNÍ UZÁVĚRY (DVEŘE)

provedené dle §7 odst. 5 vyhl. MV č.246/2001Sb. a vyhl. MV č.202/1999 Sb..

STAVBA/OBJEKT						VYKONAVATEL KONTROLY				
Název společnosti		SPOL.VLAST.PRO DŮM Č.P.1145,UL.WASSERMANNOVA,WERICHOVA, KOVÁŘÍKOVA, PRAHA 5-KASKÁDY BARRANDOV III				Slavomír Kofroň-Servis požární ochrany				
Sídlo společnosti		WERICHOVA 1145/33, 152 00 PRAHA 5				ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ 31, 251 64 STRUHAŘOV				
IČO		27441881				IČ:71820604				
						KONTROLA PROVEDENA: 9.3.2023				
Adresa objektu, kde jsou požární uzávěry instalovány: 1145/23 H1						Areál : Kaskády Barrandov III-Praha 5				
poř. číslo	umístění zařízení podlaží (PP, NP)	název požárního úseku	označení dveří	vchod prostup do vedlejšího PÚ	výr.číslo	výrobce	levé pravé	samouzavírač	páska	zjištěný stav
1.	2PP	Sušárna								Nepřístupné
2.	2PP	Vstup chodba	EIEW30D3C	Chodba	není	Porta	L	Dorma	ANO	Vyhovují
3.	2PP	Chodba garáž	EIEW30D3C	Vstup garáže	není	Porta	L	Dorma	ANO	Vyhovují
4.	1PP	Výtah chodba	EIEW30D3C	Chodba garáže	není	Porta	L	Dorma	ANO	Vyhovují
5.	1PP	Chodba garáž	EIEW30D3C	Vstup garáže	není	Porta	L	Dorma	ANO	Vyhovují
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										

Datum provedení kontroly provozuschopnosti a termín příští kontroly provozuschopnosti:

Kontrola provedena dne: 9.3.2023

Datum příští kontroly: 9.3.2024

Datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla:

David Krčmář Z-TPO-44/2018

SLAVOMÍR KOEROŇ

Školní náměstí 31
251 64 Struhařov
IČ: 41820604
DIČ: CZ7906060008

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI - POŽÁRNÍ UZÁVĚRY (DVEŘE)

provedené dle §7 odst. 5 vyhl. MV č.246/2001Sb. a vyhl. MV č.202/1999 Sb..

STAVBA/OBJEKT				VYKONAVATEL KONTROLY						
Název společnosti	SPOL.VLAST.PRO DŮM Č.P.1145,UL.WASSERMANNOVA,WERICHOVA, KOVÁŘÍKOVA, PRAHA 5-KASKÁDY BARRANDOV III			Slavomír Kofroň-Servis požární ochrany						
Sídlo společnosti	WERICHOVA 1145/33, 152 00 PRAHA 5			ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ 31, 251 64 STRUHAŘOV						
IČO	27441881			IČ:71820604						
				KONTROLA PROVEDENA: 9.3.2023						

Adresa objektu, kde jsou požární uzávěry instalovány:

1145/25 I1

Areál :

Kaskády Barrandov III-Praha 5

poř. číslo	umístění zařízení podlaží (PP, NP)	název požárního úseku	označení dveří	vchod prostup do vedlejšího PÚ	výr.číslo	výrobce	levé pravé	samouzavírač	páska	zjištěný stav
1.	1NP	Chodba	EIEW30D3C	Komora 175	není					Nepřístupné
2.	1NP	Chodba	EIEW30D3C	Komora	není	Porta	P	Dorma	ANO	Vyhovují
3.	1NP	Chodba	EIEW30D3C	Komora	není	Porta	L	Dorma	ANO	Vyhovují
4.	1PP	Chodba výtah	EIEW30D3C	Chodba garáž	není	Porta	P	Dorma	ANO	Vyhovují
5.	1PP	Chodba garáž	EIEW30D3C	Garáž vstup	není	Porta	L	Dorma	ANO	Vyhovují
6.	2PP	Vstup garáže	EIEW30D3C	Chodba garáž	není	není	P	Dorma	ANO	Vyhovují
7.	2PP	Chodba garáže	EIEW30D3C	Garáž vstup	není	není	P	Dorma	ANO	Vyhovují
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										

Datum provedení kontroly provozuschopnosti a termín příští kontroly provozuschopnosti:

Kontrola provedena dne: 9.3.2023

Datum příští kontroly: 9.3.2024

Datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla:

David Krčmář Z-TPO-44/2018

SLAVOMÍR KOERON

Školní náměstí 31

251 64 Struhařov

IČ: 71820604

DIČ: CZ7906060008

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI - POŽÁRNÍ UZÁVĚRY (DVEŘE)

provedené dle §7 odst. 5 vyhl. MV č.246/2001Sb. a vyhl. MV č.202/1999 Sb..

STAVBA/OBJEKT						VYKONAVATEL KONTROLY				
Název společnosti		SPOL.VLAST.PRO DŮM Č.P.1145,UL.WASSERMANNOVA,WERICOVA, KOVÁŘÍKOVA, PRAHA 5-KASKÁDY BARRANDOV III				Slavomír Kofroň-Servis požární ochrany				
Sídlo společnosti		WERICOVA 1145/33, 152 00 PRAHA 5				ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ 31, 251 64 STRUHAŘOV				
IČO		27441881				IČ:71820604				
						KONTROLA PROVEDENA: 9.3.2023				
Adresa objektu, kde jsou požární uzávěry instalovány: 1145/7 I2						Areál : Kaskády Barrandov III-Praha 5				
poř. číslo	umístění zařízení podlaží (PP, NP)	název požárního úseku	označení dveří	vchod prostup do vedlejšího PÚ	výr.číslo	výrobce	levé pravé	samouzavírač	páska	zjištěný stav
1.	1NP	Chodba výtah	EIEW30D3C	Komora	není	Porta	L	Dorma	ANO	Nevyhovují
2.	1NP	Chodba výtah	EIEW30D3C	Komora	není	Porta	P	Dorma	ANO	Nevyhovují
3.	1PP	Komora 012	EIEW30D3C							Nepřístupné
4.	1PP	Chodba	EW30DP3	Chodba garáže	20865361-15	Solo-Dor	L	Dorma	ANO	Vyhovují
5.	1PP	Chodba	EIEW30D3C	Vstup garáže	není	Porta	P	Dorma	ANO	Vyhovují
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										

Datum provedení kontroly provozuschopnosti a termín příští kontroly provozuschopnosti:

Kontrola provedena dne: 9.3.2023

Datum příští kontroly: 9.3.2024

Datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla:

David Krčmář Z-TPO-44/2018

SLAVOMÍR KOERŇ

Školní náměstí 31

251 64 Struňákov

IČ: 71820604

DIČ: CZ7906060008

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI - POŽÁRNÍ UZÁVĚRY (DVEŘE)

provedené dle §7 odst. 5 vyhl. MV č.246/2001Sb. a vyhl. MV č.202/1999 Sb..

STAVBA/OBJEKT				VYKONAVATEL KONTROLY						
Název společnosti	SPOL.VLAST.PRO DŮM Č.P.1145,UL.WASSERMANNOVA,WERICOVA, KOVÁŘÍKOVA, PRAHA 5-KASKÁDY BARRANDOV III			Slavomír Kofroň-Servis požární ochrany						
Sídlo společnosti	WERICOVA 1145/33, 152 00 PRAHA 5			ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ 31, 251 64 STRUHAŘOV						
IČO	27441881			IČ:71820604						
				KONTROLA PROVEDENA: 9.3.2023						

Adresa objektu, kde jsou požární uzávěry instalovány:

1145/27 J1

Areál :

Kaskády Barrandov III-Praha 5

poř. číslo	umístění zařízení podlaží (PP, NP)	název požárního úseku	označení dveří	vchod prostup do vedlejšího PÚ	výr.číslo	výrobce	levé pravé	samouzavírač	páska	zjištěný stav
1.	2PP	Vstup garáže	EIEW30D3C	Chodba	není	Porta	L	Dorma	ANO	Vyhovují
2.	2PP	Vstup hala	EIEW30D3C	Chodba garáže	není	Porta	L	Dorma	ANO	Vyhovují
3.	2PP	Komora 002	EIEW30D3C	Vstup výtah						Nepřístupné
4.	1PP	Vstup výtah	EIEW30D3C	Chodba garáže	není	Porta	L	Dorma	ANO	Vyhovují
5.	1PP	chodba	EIEW30D3C	Vstup garáže	není	Porta	L	Dorma	ANO	Vyhovují
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										

Datum provedení kontroly provozuschopnosti a termín příští kontroly provozuschopnosti:

Kontrola provedena dne: 9.3.2023

Datum příští kontroly: 9.3.2024

Datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla:

David Krčmář Z-TPO-44/2018

SLAVOMÍR KOERON

Školní náměstí 31

251 64 Struhařov

IČ: 71820604

DIČ: CZ7906060008

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI - POŽÁRNÍ UZÁVĚRY (DVEŘE)

provedené dle §7 odst. 5 vyhl. MV č.246/2001Sb. a vyhl. MV č.202/1999 Sb..

STAVBA/OBJEKT				VYKONAVATEL KONTROLY						
Název společnosti	SPOL.VLAST.PRO DŮM Č.P.1145,UL.WASSERMANNOVA,WERICHOVA, KOVÁŘÍKOVA, PRAHA 5-KASKÁDY BARRANDOV III			Slavomír Kofroň-Servis požární ochrany						
Sídlo společnosti	WERICHOVA 1145/33, 152 00 PRAHA 5			ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ 31, 251 64 STRUHAŘOV						
IČO	27441881			IČ:71820604						
				KONTROLA PROVEDENA: 9.3.2023						

Adresa objektu, kde jsou požární uzávěry instalovány:

1145/29 K1

Areál :

Kaskády Barrandov III-Praha 5

poř. číslo	umístění zařízení podlaží (PP, NP)	název požárního úseku	označení dveří	vchod prostup do vedlejšího PÚ	výr.číslo	výrobce	levé pravé	samouzavírač	páska	zjištěný stav
1.	1NP	Chodba komora	EIEW30D3C	Komora 134	není					Nepřístupné
2.	1NP	Chodba komora	EIEW30D3C	Komora	není	Porta	P	Dorma	ANO	Nevyhovují
3.	1NP	Chodba komora	EIEW30D3C	Komora	není	Porta	L	Dorma	ANO	Nevyhovují
4.	1PP	Chodba výtah	EIEW30D3C	Chodba garáž	není	Porta	P	Dorma	ANO	Vyhovují
5.	1PP	Chodba garáž	EIEW30D3C	Garáž vstup	není	Porta	L	Dorma	ANO	Vyhovují
6.	2PP	Vstup hala	EIEW30D3C	Chodba garáž	není	není	P	Dorma	ANO	Vyhovují
7.	2PP	Chodba garáže	EW30D1	Garáž vstup	není	není	P	Dorma	ANO	Vyhovují
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										

Datum provedení kontroly provozuschopnosti a termín příští kontroly provozuschopnosti:

Kontrola provedena dne: 9.3.2023

Datum příští kontroly: 9.3.2024

Datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla:

David Krčmář Z-TPO-44/2018

SLAVOMÍR KOFRON

Školní náměstí 31

251 64 Struhařov

IC: 41820604

DIČ: CZ7906060008

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI - POŽÁRNÍ UZÁVĚRY (DVEŘE)

provedené dle §7 odst. 5 vyhl. MV č.246/2001Sb. a vyhl. MV č.202/1999 Sb..

STAVBA/OBJEKT				VYKONAVATEL KONTROLY			
Název společnosti	SPOL.VLAST.PRO DŮM Č.P.1145,UL.WASSERMANNOVA,WERICOVA, KOVÁŘÍKOVA, PRAHA 5-KASKÁDY BARRANDOV III			Slavomír Kofroň-Servis požární ochrany			
Sídlo společnosti	WERICOVA 1145/33, 152 00 PRAHA 5			ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ 31, 251 64 STRUHAŘOV			
IČO	27441881			IČ:71820604			
				KONTROLA PROVEDENA: 9.3.2023			

Adresa objektu, kde jsou požární uzávěry instalovány:

1145/15 K2

Areál :

Kaskády Barrandov III-Praha 5

poř. číslo	umístění zařízení podlaží (PP, NP)	název požárního úseku	označení dveří	vchod prostup do vedlejšího PÚ	výr.číslo	výrobce	levé pravé	samouzavírač	páska	zjištěný stav
1.	1NP	Chodba výtah	EIEW30D3SC	Komora	není	Porta	P	Dorma	ANO	Vyhovují
2.	1NP	Chodba výtah	EIEW30D3SC	Komora	není	Porta	L	Dorma	ANO	Vyhovují
3.	1PP	Komora 011	EIEW30D3SC		není					Nepřístupné
4.	1PP	Vstup garáže	EIEW30D3SC	Chodba garáže	není	Porta	L	Dorma	ANO	Vyhovují
5.	1PP	Chodba	EIEW30D3SC	Garáže vstup	není	Porta	P	Dorma	ANO	Nedovírají
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										

Datum provedení kontroly provozuschopnosti a termín příští kontroly provozuschopnosti:

Kontrola provedena dne: 9.3.2023

Datum příští kontroly: 9.3.2024

Datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla:

David Krčmář Z-TPO-44/2018

SLAVOMÍR KOEROŇ

Školní náměstí 31

251 64 Struhařov

IC: 71820604

DIČ: CZ7906060008

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI - POŽÁRNÍ UZÁVĚRY (DVEŘE)

provedené dle §7 odst. 5 vyhl. MV č.246/2001Sb. a vyhl. MV č.202/1999 Sb..

STAVBA/OBJEKT		VYKONAVATEL KONTROLY
Název společnosti	SPOL.VLAST.PRO DŮM Č.P.1145,UL.WASSERMANNOVA,WERICHOVA, KOVÁŘÍKOVA, PRAHA 5-KASKÁDY BARRANDOV III	Slavomír Kofroň-Servis požární ochrany
Sídlo společnosti	WERICHOVA 1145/33, 152 00 PRAHA 5	ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ 31, 251 64 STRUHAŘOV
IČO	27441881	IČ:71820604
		KONTROLA PROVEDENA: 9.3.2023

Adresa objektu, kde jsou požární uzávěry instalovány:

1145/31 L1

Areál :

Kaskády Barrandov III-Praha 5

poř. číslo	umístění zařízení podlaží (PP, NP)	název požárního úseku	označení dveří	vchod prostup do vedlejšího PÚ	výr.číslo	výrobce	levé pravé	samouzavírač	páska	zjištěný stav
1.	2PP	Vstup kočárky								Nepřístupné
2.	2PP	Vstup garáže	EIEW30D3C	Chodba garáže	není	Porta	L	Dorma	ANO	Vyhovují
3.	2PP	Vstup chodba	EIEW30D3C	Chodba garáže	není	Porta	L	Dorma	ANO	Vyhovují
4.	1PP	Vstup výtah	EIEW30D3C	Chodba garáže	není	Porta	L	Dorma	ANO	Vyhovují
5.	1PP	Chodba	EIEW30D3C	Vstup garáže	není	Porta	L	Dorma	ANO	Vyhovují
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										

Datum provedení kontroly provozuschopnosti a termín příští kontroly provozuschopnosti:

Kontrola provedena dne: 9.3.2023

Datum příští kontroly: 9.3.2024

Datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla:

David Krčmář Z-TPO-44/2018

SLAVOMÍR KOERŇ

Školní náměstí 31
251 64 Struhařov
IČ: 71820604
DIČ: CZ7906060008

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI - POŽÁRNÍ UZÁVĚRY (DVEŘE)

provedené dle §7 odst. 5 vyhl. MV č.246/2001Sb. a vyhl. MV č.202/1999 Sb..

STAVBA/OBJEKT					VYKONAVATEL KONTROLY					
Název společnosti	SPOL.VLAST.PRO DŮM Č.P.1145,UL.WASSERMANNOVA,WERICHOVA, KOVÁŘÍKOVA, PRAHA 5-KASKÁDY BARRANDOV III				Slavomír Kofroň-Servis požární ochrany					
Sídlo společnosti	WERICHOVA 1145/33, 152 00 PRAHA 5				ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ 31, 251 64 STRUHAŘOV					
IČO	27441881				IČ:71820604					
					KONTROLA PROVEDENA: 9.3.2023					

Adresa objektu, kde jsou požární uzávěry instalovány:

1145/33 M1

Areál :

Kaskády Barrandov III-Praha 5

poř. číslo	umístění zařízení podlaží (PP, NP)	název požárního úseku	označení dveří	vchod prostup do vedlejšího PÚ	výr.číslo	výrobce	levé pravé	samouzavírač	páska	zjištěný stav
1.	5NP	Chodba u výtahu	EIEW30D3C	Sekce 2 chodba	není	Porta	2K-P	Dorma	ANO	Vyhovují
2.	4NP	Chodba u výtahu	EIEW30D3C	Sekce 2 chodba	není	Porta	2K-P	Dorma	ANO	Vyhovují
3.	3NP	Chodba u výtahu	EIEW30D3C	Sekce 2 chodba	není	Porta	2K-P	Dorma	ANO	Vyhovují
4.	2NP	Chodba u výtahu	EIEW30D3C	Sekce 2 chodba	není	Porta	2K-P	Dorma	ANO	Poškozené pas.křídlo
5.	1NP	Chodba u výtahu	EIEW30D3C	Sekce 2 chodba	není	Porta	2K-P	Dorma	ANO	Vyhovují
6.	1NP	Chodba u výtahu	EIEW30D3SC	Komory	není	Porta	P	Dorma	ANO	Vyhovují
7.	1PP	Vstup k výtahu	EIEW30D3C	Chodba garáž	není	Porta	L	Dorma	ANO	Vyhovují
8.	1PP	Chodba garáže	EIEW30D3C	Garáže vstup	není	Porta	L	Dorma	ANO	Vyhovují
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										

Datum provedení kontroly provozuschopnosti a termín příští kontroly provozuschopnosti:

Kontrola provedena dne: 9.3.2023

Datum příští kontroly: 9.3.2024

Datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla:

David Krčmář Z-TPO-44/2018

SLAVOMÍR KOERŇ

Školní náměstí 31

251 64 Struhařov

IČ: 71820604

DIČ: CZ7906060008

DOKLAD O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI - POŽÁRNÍ UZÁVĚRY (DVEŘE)

provedené dle §7 odst. 5 vyhl. MV č.246/2001Sb. a vyhl. MV č.202/1999 Sb..

STAVBA/OBJEKT				VYKONAVATEL KONTROLY						
Název společnosti		SPOL.VLAST.PRO DŮM Č.P.1145,UL.WASSERMANNOVA,WERICHOVA, KOVÁŘÍKOVA, PRAHA 5-KASKÁDY BARRANDOV III				Slavomír Kofroň-Servis požární ochrany				
Sídlo společnosti		WERICHOVA 1145/33, 152 00 PRAHA 5				ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ 31, 251 64 STRUHAŘOV				
IČO		27441881				IČ:71820604				
				KONTROLA PROVEDENA: 9.3.2023						

Adresa objektu, kde jsou požární uzávěry instalovány:

1145/35 M2

Areál :

Kaskády Barrandov III-Praha 5

poř. číslo	umístění zařízení podlaží (PP, NP)	název požárního úseku	označení dveří	vchod prostup do vedlejšího PÚ	výr.číslo	výrobce	levé pravé	samouzavírač	páska	zjištěný stav
1.	5NP	Chodba u výtahu	EIEW30D3C	Sekce 2 chodba	není	Porta	2K-P	Dorma	ANO	Vyhovují
2.	4NP	Chodba u výtahu	EIEW30D3C	Sekce 2 chodba	není	Porta	2K-P	Dorma	ANO	Nedovírají
3.	3NP	Chodba u výtahu	EIEW30D3C	Sekce 2 chodba	není	Porta	2K-P	Dorma	ANO	Nedovírají
4.	2NP	Chodba u výtahu	EIEW30D3C	Sekce 2 chodba	není	Porta	2K-P	Dorma	ANO	Nedovírají
5.	1NP	Chodba u výtahu	EIEW30D3C	Sekce 2 chodba	není	Porta	2K-P	Dorma	ANO	Vyhovují
6.	1NP	Chodba u výtahu	EIEW30D3C	Komory	není	Porta	P	Dorma	ANO	Vyhovují
7.	1PP	Vstup k výtahu	EIEW30D3C	Chodba garáž	není	Porta	P	Dorma	ANO	Vyhovují
8.	1PP	Chodba garáže	EIEW30D3C	Garáže vstup	není	Porta	P	Dorma	ANO	Vyhovují
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										

Datum provedení kontroly provozuschopnosti a termín příští kontroly provozuschopnosti:

Kontrola provedena dne: 9.3.2023

Datum příští kontroly: 9.3.2024

Datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla:

David Krčmář Z-TPO-44/2018

SLAVOMÍR KOERŇ

Školní náměstí 31
251 64 Stružanov
IČ: 71820604
DIČ: CZ7906060008