

ZÁZNAM O PROVEDENÍ ZKOUŠKY PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ DLE § 7 VYHLÁŠKY MINISTERSTVA VNITRA 246/2001 SB.

Objekt: bytový dům
Adresa umístění zařízení - ulice: **Kovářikova** č.p.: **1145/7/12**
město: **Praha 5** psč: 152 00

Provozovatel zařízení: SVJ pro dům 1145 - Kaskády Barandov III
Adresa provozovatele - ulice: Werichova č.p.: 1145
město: Praha 5 psč: 152 00
IČO: 27441881 DIČ: CZ 27441881
Zapsaná u: MS v Praze, oddíl C, vložka 150267

Zkoušené zařízení:

- Zařízení pro usměrňování kouře při požáru
 jiné dle §2 odst. 4, 246/2001 Sb. :

Výrobce zařízení:

- Simon RWA Systeme GmbH
 Aumüller Aumatic GmbH
 jiný: _____

Instalované komponenty:

2 x motor APRIFIRE C.750 OXAR, 0,9A, 800N, 24V DC + konzole
1 x řídicí jednotka Aumüller 7100, 2A, + záložní zdroj
1 x kouřové čidlo
6 x vedlejší tlačítko Gewis
1 x větrací tlačítko Tango
1 x jednotka řízení přetlaku

Zkoušku provedl: Kostelecký Ruda dne: **30.9. 2022**

Příští zkoušku je třeba provést do: dne: **30.9. 2023**

Instalované zařízení je schopné plnit svoji funkci.

Zjištěné závady: bez závad

Při požáru se okno zavírá

Baterie: instalace/stav

2021/27,3 V DC



Požární odvětrání s.r.o.
Luční 139, Králův Dvůr - Zahořany, 267 01
Tel. 00420 728 720 314, www.pozarniodvetrani.cz
e-mail: kostelecky@pozarniodvetrani.cz
IČO: 288 70 972 DIČ: CZ28870972
č.ú.: 43-4182310/770100

Kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení je třeba provádět nejméně jednou za rok.
Je-li požárně bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně vyznačit a neprodleně provést kroky k nápravě.

František Mihulka
mob.: 607 561 562
mihulka@pozarniodvetrani.cz

Rudolf Kostelecký
mob.: 728 720 314
kostelecky@pozarniodvetrani.cz

ZÁZNAM O PROVEDENÍ ZKOUŠKY PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ DLE § 7 VYHLÁŠKY MINISTERSTVA VNITRA 246/2001 SB.

Objekt: bytový dům
Adresa umístění zařízení - ulice: **Kováříkova** č.p.: **1145/17/K2**
město: **Praha 5** psč: 152 00

Provozovatel zařízení: SVJ pro dům 1145 - Kaskády Barandov III
Adresa provozovatele - ulice: Werichova č.p.: 1145
město: Praha 5 psč: 152 00
IČO: 27441881 DIČ: CZ 27441881
Zapsaná u: MS v Praze, oddíl C, vložka 150267

Zkoušené zařízení:

- Zařízení pro usměrňování kouře při požáru
 jiné dle §2 odst. 4, 246/2001 Sb. :

Výrobce zařízení:

- Simon RWA Systeme GmbH
 Aumüller Aumatic GmbH
 jiný: _____

Instalované komponenty:

2 x motor APRIFIRE C.750 OXAR, 0,9A, 800N, 24V DC + konzole
1 x řídicí jednotka Aumüller 7100, 2A, + záložní zdroj
1 x kouřové čidlo
6 x vedlejší tlačítko Gewis
1 x větrací tlačítko Tango
1 x jednotka řízení přetlaku

Zkoušku provedl: Kostelecký Ruda dne: **30.9. 2022**
Příští zkoušku je třeba provést do: dne: **30.9. 2023**

Instalované zařízení je schopné plnit svoji funkci.

Zjištěné závady: bez závad

Okno se při požáru zavírá

Centrála: instalace/stav

2021/ 27,2 V DC



Požární odvětrání s.r.o.
Luční 139, Králův Dvůr - Zahořany, 267 01
Tel. 00420 728 720 314; www.pozarniodvetrani.cz
e-mail: kostelecky@pozarniodvetrani.cz
IČO: 288 70 972 DIČ: CZ28870972
č.ú.: 43-41823107770100

Kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení je třeba provádět nejméně jednou za rok.
Je-li požárně bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně vyznačit a neprodleně provést kroky k nápravě.

František Mihulka
mob.: 607 561 562
mihulka@pozarniodvetrani.cz

Rudolf Kostelecký
mob.: 728 720 314
kostelecky@pozarniodvetrani.cz

ZÁZNAM O PROVEDENÍ ZKOUŠKY PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ DLE § 7 VYHLÁŠKY MINISTERSTVA VNITRA 246/2001 SB.

Objekt: bytový dům
Adresa umístění zařízení - ulice: **Wassermannova** č.p.: **1145/11/G2**
město: **Praha 5** psč: 152 00
Provozovatel zařízení: SVJ pro dům 1145 - Kaskády Barandov III
Adresa provozovatele - ulice: Werichova č.p.: 1145
město: Praha 5 psč: 152 00
IČO: 27441881 DIČ: CZ 27441881
Zapsaná u: MS v Praze, oddíl C, vložka 150267

Zkoušené zařízení:

- Zařízení pro usměrňování kouře při požáru
 jiné dle §2 odst. 4, 246/2001 Sb. :

Výrobce zařízení:

- Simon RWA Systeme GmbH
 Aumüller Aumatic GmbH
 jiný: _____

Instalované komponenty:

2 x motor APRIFIRE C.750 OXAR, 0,9A, 800N, 24V DC + konzole 1 x větrací tlačítko Tango
1 x řídicí jednotka Aumüller 7100, 2A, + záložní zdroj
1 x kouřové čidlo
6 x vedlejší tlačítko Gewis

Zkoušku provedl: Kostelecký Ruda dne: **30.9. 2022**
Příští zkoušku je třeba provést do: dne: **30.9. 2023**

Instalované zařízení je schopné plnit svoji funkci.

Zjištěné závady: bez závad

Centrála: instalace/stav

2021/ 27,2 V DC



Požární odvětrání s.r.o.
Luční 139, Králův Dvůr - Zahořany, 267 01
Tel. 00420 728 720 314, www.pozarniodvetrani.cz
e-mail: kostelecky@pozarniodvetrani.cz
IČO: 288 70 972 DIČ: CZ28870972
č.ú.: 43-4162310/2770100

Kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení je třeba provádět nejméně jednou za rok.
Je-li požárně bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně vyznačit a neprodleně provést kroky k nápravě.

František Mihulka
mob.: 607 561 562
mihulka@pozarniodvetrani.cz

Rudolf Kostelecký
mob.: 728 720 314
kostelecky@pozarniodvetrani.cz

ZÁZNAM O PROVEDENÍ ZKOUŠKY PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ DLE § 7 VYHLÁŠKY MINISTERSTVA VNITRA 246/2001 SB.

Objekt: bytový dům
Adresa umístění zařízení - ulice: **Werichova** č.p.: **1145/33/M1**
město: **Praha 5** psč: 152 00
Provozovatel zařízení: SVJ pro dům 1145 - Kaskády Barandov III
Adresa provozovatele - ulice: Werichova č.p.: 1145
město: Praha 5 psč: 152 00
IČO: 27441881 DIČ: CZ 27441881
Zapsaná u: MS v Praze, oddíl C, vložka 150267

Zkoušené zařízení:

- Zařízení pro usměrňování kouře při požáru
 jiné dle §2 odst. 4, 246/2001 Sb. :

Výrobce zařízení:

- Simon RWA Systeme GmbH
 Aumüller Aumatic GmbH
 jiný: _____

Instalované komponenty:

2 x motor APRIFIRE C.750 OXAR, 0,9A, 800N, 24V DC + konzole 1 x větrací tlačítko Tango
1 x řídicí jednotka Aumüller 7100, 2A, + záložní zdroj
1 x kouřové čidlo
6 x vedlejší tlačítko Gewis

Zkoušku provedl: Kostelecký Ruda dne: **30.9. 2022**
Příští zkoušku je třeba provést do: dne: **30.9. 2023**

Instalované zařízení je schopné plnit svoji funkci.

Zjištěné závady:

Centrála: instalace/stav

2021/ 27,2 V DC



Požární odvětrání s.r.o.
Luční 139, Králův Dvůr - Zahořany, 267 01
Tel. 00420 728 720 314, www.pozarniodvetrani.cz
e-mail: kostelecky@pozarniodvetrani.cz
IČO: 288 70 972 DIČ: CZ28870972
č.ú.: 43-41823102770100

Kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení je třeba provádět nejméně jednou za rok.
Je-li požárně bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně vyznačit a neprodleně provést kroky k nápravě.

František Mihulka
mob.: 607 561 562
mihulka@pozarniodvetrani.cz

Rudolf Kostelecký
mob.: 728 720 314
kostelecky@pozarniodvetrani.cz

ZÁZNAM O PROVEDENÍ ZKOUŠKY PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ DLE § 7 VYHLÁŠKY MINISTERSTVA VNITRA 246/2001 SB.

Objekt: bytový dům
Adresa umístění zařízení - ulice: **Wassermannova** č.p.: **1145/13/G1**
město: **Praha 5** psč: 152 00
Provozovatel zařízení: SVJ pro dům 1145 - Kaskády Barandov III
Adresa provozovatele - ulice: Werichova č.p.: 1145
město: Praha 5 psč: 152 00
IČO: 27441881 DIČ: CZ 27441881
Zapsaná u: MS v Praze, oddíl C, vložka 150267

Zkoušené zařízení:

- Zařízení pro usměrňování kouře při požáru
 jiné dle §2 odst. 4, 246/2001 Sb. :

Výrobce zařízení:

- Simon RWA Systeme GmbH
 Aumüller Aumatic GmbH
 jiný: _____

Instalované komponenty:

2 x motor APRIFIRE C.750 OXAR, 0,9A, 800N, 24V DC + konzole
1 x řídicí jednotka Aumüller 7100, 2A, + záložní zdroj
1 x kouřové čidlo
6 x vedlejší tlačítko Gewis
1 x větrací tlačítko Tango

Zkoušku provedl: Kostelecký Ruda dne: **30.9. 2022**
Příští zkoušku je třeba provést do: dne: **30.9. 2023**

Instalované zařízení je schopné plnit svoji funkci.

Zjištěné závady:

Centrála: instalace/stav

2021/ 27,0 V DC



Požární odvětrání s.r.o.
Luční 139, Králův Dvůr - Zahořany, 267 01
Tel. 00420 728 720 314, www.pozarniodvetrani.cz
e-mail: kostecky@pozarniodvetrani.cz
IČO: 288 70 972 DIČ: CZ28870972
č.ú.: 43-41823107770100

Kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení je třeba provádět nejméně jednou za rok.
Je-li požárně bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně vyznačit a neprodleně provést kroky k nápravě.

František Mihulka
mob.: 607 561 562
mihulka@pozarniodvetrani.cz

Rudolf Kostelecký
mob.: 728 720 314
kostecky@pozarniodvetrani.cz

ZÁZNAM O PROVEDENÍ ZKOUŠKY PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ DLE § 7 VYHLÁŠKY MINISTERSTVA VNITRA 246/2001 SB.

Objekt: bytový dům
Adresa umístění zařízení - ulice: **Werichova** č.p.: **1145/35/M2**
město: **Praha 5** psč: 152 00

Provozovatel zařízení: SVJ pro dům 1145 - Kaskády Barandov III
Adresa provozovatele - ulice: Werichova č.p.: 1145
město: Praha 5 psč: 152 00
IČO: 27441881 DIČ: CZ 27441881
Zapsaná u: MS v Praze, oddíl C, vložka 150267

Zkoušené zařízení:

- Zařízení pro usměrňování kouře při požáru
 jiné dle §2 odst. 4, 246/2001 Sb. :

Výrobce zařízení:

- Simon RWA Systeme GmbH
 Aumüller Aumatic GmbH
 jiný: _____

Instalované komponenty:

2 x motor APRIFIRE C.750 OXAR, 0,9A, 800N, 24V DC + konzole 1 x větrací tlačítko Tango
1 x řídicí jednotka Aumüller 7100, 2A, + záložní zdroj
1 x kouřové čidlo
6 x vedlejší tlačítko Gewis

Zkoušku provedl: Kostelecký ruda dne: **30.9. 2022**
Příští zkoušku je třeba provést do: dne: **30.9. 2023**

Instalované zařízení je schopné plnit svoji funkci.

Zjištěné závady: bez závad

Centrála: instalace/stav

2021/ 27,1 V DC



Požární odvětrání s.r.o.
Luční 139, Králův Dvůr - Zahořany, 267 01
Tel. 00420 728 720 314, www.pozarniodvetrani.cz
e-mail: kostelecky@pozarniodvetrani.cz
IČO: 288 70 972 DIČ: CZ28870972
č.ú.: 43-41823102770100

Kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení je třeba provádět nejméně jednou za rok. Je-li požárně bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně vyznačit a neprodleně provést kroky k nápravě.

František Mihulka
mob.: 607 561 562
mihulka@pozarniodvetrani.cz

Rudolf Kostelecký
mob.: 728 720 314
kostelecky@pozarniodvetrani.cz