

ZÁZNAM O PROVEDENÍ ZKOUŠKY PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ DLE § 7 VYHLÁŠKY MINISTERSTVA VNITRA 246/2001 SB.

Objekt: bytový dům
Adresa umístění zařízení - ulice: **Werichova** č.p.: **1145-23-H1**
město: **Praha 5** psč: 152 00

Provozovatel zařízení: SVJ pro dům 11545 - Kaskády Barandov III
Adresa provozovatele - ulice: Werichova č.p.: 1145
město: Praha 5 psč: 152 00
IČO: 27441881 DIČ: CZ 27441881
Zapsaná u: MS v Praze, oddíl C, vložka 150267

Zkoušené zařízení:

- Zařízení pro usměrňování kouře při požáru
 jiné dle §2 odst. 4, 246/2001 Sb. :

Výrobce zařízení:

- Simon RWA Systeme GmbH
 Aumüller Aumatic GmbH
 jiný: _____

Instalované komponenty:

1 x řídicí jednotka GEZE E260 N2/1AP + záložní zdroj, Hl.tlačítko na dvířkách ústředny
2 x motor OL 360E se zámkem
1 x kouřové čidlo
4 x Gewis
1 x větrací tlačítko Tango

Zkoušku provedl: Kostelecký Ruda dne: 14.12. 2022

Příští zkoušku je třeba provést do: dne: 14.12. 2023

Instalované zařízení je schopné plnit svoji funkci.

Zjištěné závady:

Baterie: instalace/stav
2022/nové



Požární odvětrání s.r.o.
Luční 139, Králův Dvůr - Zahořany, 267 01
Tel. 00420 728 720 314; www.pozarniodvetrani.cz
e-mail: kostelecky@pozarniodvetrani.cz
IČO: 288 70 972 DIČ: CZ28870972
č.ú.: 43-41823102770100

Kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení je třeba provádět nejméně jednou za rok. Je-li požárně bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně vyznačit a neprodleně provést kroky k nápravě.

František Mihulka
mob.: 607 561 562
mihulka@pozarniodvetrani.cz

Rudolf Kostelecký
mob.: 728 720 314
kostelecky@pozarniodvetrani.cz

ZÁZNAM O PROVEDENÍ ZKOUŠKY PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ DLE § 7 VYHLÁŠKY MINISTERSTVA VNITRA 246/2001 SB.

Objekt: bytový dům
Adresa umístění zařízení - ulice: **Werichova** č.p.: **1145-25-I1**
město: **Praha 5** psč: 152 00

Provozovatel zařízení: SVJ pro dům 11545 - Kaskády Barandov III
Adresa provozovatele - ulice: Werichova č.p.: 1145
město: Praha 5 psč: 152 00
IČO: 27441881 DIČ: CZ 27441881
Zapsaná u: MS v Praze, oddíl C, vložka 150267

Zkoušené zařízení:

- Zařízení pro usměrňování kouře při požáru
 jiné dle §2 odst. 4, 246/2001 Sb. :

Výrobce zařízení:

- Simon RWA Systeme GmbH
 Aumüller Aumatic GmbH
 jiný: _____

Instalované komponenty:

1 x řídicí jednotka SHEV 3 + záložní zdroj
1 x motor KS2 S12 24 V/350mm
1 x kouřové čidlo Simon
8 x Gewis

spouštění ventilátoru

Zkoušku provedl: Kostecký Ruda dne: **14.12. 2022**
Příští zkoušku je třeba provést do: dne: **14.12. 2023**

Instalované zařízení je **schopné plnit svoji funkci.**

Zjištěné závady:

Baterie: instalace/stav
2022/27,1 V DC



Požární odvětrání s.r.o.
Luční 139, Králův Dvůr - Zahořany, 267 01
Tel. 00420 728 720 314, www.pozarniodvetrani.cz
e-mail: kostecky@pozarniodvetrani.cz
IČO: 288 70 972 DIČ: CZ28870972
č.ú.: 43-41823102770100

Kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení je třeba provádět nejméně jednou za rok. Je-li požárně bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně vyznačit a neprodleně provést kroky k nápravě.

František Mihulka
mob.: 607 561 562
mihulka@pozarniodvetrani.cz

Rudolf Kostecký
mob.: 728 720 314
kostecky@pozarniodvetrani.cz

ZÁZNAM O PROVEDENÍ ZKOUŠKY PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ DLE § 7 VYHLÁŠKY MINISTERSTVA VNITRA 246/2001 SB.

Objekt: bytový dům
Adresa umístění zařízení - ulice: **Werichova** č.p.: **1145-27-J1**
město: **Praha 5** psč: 152 00

Provozovatel zařízení: SVJ pro dům 11545 - Kaskády Barandov III
Adresa provozovatele - ulice: Werichova č.p.: 1145
město: Praha 5 psč: 152 00
IČO: 27441881 DIČ: CZ 27441881
Zapsaná u: MS v Praze, oddíl C, vložka 150267

Zkoušené zařízení:

- Zařízení pro usměrňování kouře při požáru
 jiné dle §2 odst. 4, 246/2001 Sb. :

Výrobce zařízení:

- Simon RWA Systeme GmbH
 Aumüller Aumatic GmbH
 jiný: _____

Instalované komponenty:

1 x řídicí jednotka GEZE E260 N2/1AP + záložní zdroj, Hl.tlačítko na dvířkách ústředny
2 x motor OL 360E se zámkem
1 x kouřové čidlo
4 x Gewis
1 x větrací tlačítko Tango

Zkoušku provedl: Kostelecký Ruda dne: **14.12. 2022**
Příští zkoušku je třeba provést do: dne: **14.12. 2023**

Instalované zařízení je schopné plnit svoji funkci.

Zjištěné závady:

Baterie: instalace/stav
2022/nové



Požární odvětrání s.r.o.
Luční 139, Králův Dvůr - Zahořany, 267 01
Tel. 00420 728 720 314, www.pozarniodvetrani.cz
e-mail: kostelecky@pozarniodvetrani.cz
IČO: 288 70 972 DIČ: CZ28870972
č.ú.: 43-4182310770100

Kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení je třeba provádět nejméně jednou za rok.
Je-li požárně bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně vyznačit a neprodleně provést kroky k nápravě.

František Mihulka
mob.: 607 561 562
mihulka@pozarniodvetrani.cz

Rudolf Kostelecký
mob.: 728 720 314
kostelecky@pozarniodvetrani.cz

ZÁZNAM O PROVEDENÍ ZKOUŠKY PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ DLE § 7 VYHLÁŠKY MINISTERSTVA VNITRA 246/2001 SB.

Objekt: bytový dům
Adresa umístění zařízení - ulice: **Werichova** č.p.: **1145-29-K1**
město: **Praha 5** psč: 152 00

Provozovatel zařízení: SVJ pro dům 11545 - Kaskády Barandov III
Adresa provozovatele - ulice: Werichova č.p.: 1145
město: Praha 5 psč: 152 00
IČO: 27441881 DIČ: CZ 27441881
Zapsaná u: MS v Praze, oddíl C, vložka 150267

Zkoušené zařízení:

- Zařízení pro usměrňování kouře při požáru
 jiné dle §2 odst. 4, 246/2001 Sb. :

Výrobce zařízení:

- Simon RWA Systeme GmbH
 Aumüller Aumatic GmbH
 jiný: _____

Instalované komponenty:

1 x řídicí jednotka SHEV 3 + záložní zdroj
1 x motor E600
1 x kouřové čidlo
8 x Gewis

spouštění ventilátoru

Zkoušku provedl: **Kostelecký Ruda** dne: **14.12. 2022**

Příští zkoušku je třeba provést do: dne: **14.12. 2023**

Instalované zařízení je schopné plnit svoji funkci.

Zjištěné závady: **bez závad**

Baterie: instalace/stav

2020/26,7 V DC



Požární odvětrání s.r.o.
Luční 139, Králův Dvůr - Zahořany, 267 01
Tel. 00420 728 720 314, www.pozarniodvetrani.cz
e-mail: kostelecky@pozarniodvetrani.cz
IČO: 288 70 972 DIČ: CZ28870972
č.ú.: 43-41823107770100

Kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení je třeba provádět nejméně jednou za rok. Je-li požárně bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně vyznačit a neprodleně provést kroky k nápravě.

František Mihulka
mob.: 607 561 562
mihulka@pozarniodvetrani.cz

Rudolf Kostelecký
mob.: 728 720 314
kostelecky@pozarniodvetrani.cz

ZÁZNAM O PROVEDENÍ ZKOUŠKY PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ DLE § 7 VYHLÁŠKY MINISTERSTVA VNITRA 246/2001 SB.

Objekt: bytový dům
Adresa umístění zařízení - ulice: **Werichova** č.p.: **1145-31-L1**
město: **Praha 5** psč: 152 00

Provozovatel zařízení: SVJ pro dům 11545 - Kaskády Barandov III
Adresa provozovatele - ulice: Werichova č.p.: 1145
město: Praha 5 psč: 152 00
IČO: 27441881 DIČ: CZ 27441881
Zapsaná u: MS v Praze, oddíl C, vložka 150267

Zkoušené zařízení:

- Zařízení pro usměrňování kouře při požáru
 jiné dle §2 odst. 4, 246/2001 Sb. :

Výrobce zařízení:

- Simon RWA Systeme GmbH
 Aumüller Aumatic GmbH
 jiný: _____

Instalované komponenty:

1 x řídicí jednotka GEZE E260 N2/1AP + záložní zdroj, Hl.tlačítko na dvířkách ústředny
2 x motor OL 360E se zámkem
1 x kouřové čidlo
4 x Gewis
1 x větrací tlačítko Tango

Zkoušku provedl: Kostelecký Ruda dne: 14.12. 2022
Příští zkoušku je třeba provést do: dne: 14.12. 2023

Instalované zařízení je schopné plnit svoji funkci.

Zjištěné závady:

Baterie: instalace/stav
2022/nové



**Požární
odvětrání s.r.o.**
Luční 139, Králův Dvůr - Zahořany; 267 01
Tel. 00420 728 720 314; www.pozarniodvetrani.cz
e-mail: kostelecky@pozarniodvetrani.cz
IČO: 288 70 972 DIČ: CZ28870972
č.ú.: 43-41823102770100

Kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení je třeba provádět nejméně jednou za rok.
Je-li požárně bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost
na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně vyznačit a neprodleně provést kroky k nápravě.

František Mihulka
mob.: 607 561 562
mihulka@pozarniodvetrani.cz

Rudolf Kostelecký
mob.: 728 720 314
kostelecky@pozarniodvetrani.cz