

ZÁZNAM O ZKOUŠCE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ DLE § 7 VYHLÁŠKY MINISTERSTVA VNITRA 246/2001 SB.

Objekt: bytový dům KBIII
Adresa umístění zařízení - ulice: **Wassermanova, Werichova,** č.p.: **1145**
město: **Praha 5** psč: 15000
Provozovatel zařízení: Spol. vlastníků pro dům č.p.1145
Adresa provozovatele - ulice: Wassermanova, Werichoiva, Kovaříkova č.p.: 1145
město: Praha 5 psč: 15000
IČO: 27441881 DIČ: CZ 27441881
Zapsaná u: MS v Praze,

Zkoušené zařízení:

- Zařízení pro usměrňování kouře při požáru
 jiné dle §2 odst. 4, 246/2001 Sb. :

Výrobce zařízení:

- Simon RWA Systeme GmbH
 Aumüller Aumatic GmbH
 jiný: _____

Instalované komponenty:

1 x řídicí jednotka a 2 x požární hlásič pro gravitační vrata EW C15D1 - 16404/4
1 x siréna
Baterie na 12 V
2 x světelný maják

Zkoušku provedl: Kostecký Ruda dne: **4.8. 2023**

Příští zkoušku je třeba provést do: dne: **4.8. 2024**

Instalované zařízení není schopné plnit svoji funkci.

Zjištěné závady: Výměna baterky 1ks 12V /1,2Ah uhnílý kontakt

Baterie: instalace/stav

2017/ 0 V DC



Požární odvětrání s.r.o.
Luční 139, Králův Dvůr - Zahořany; 267 01
Tel. 00420 728 720 314, www.pozarniodvetrani.cz
e-mail: kostecky@pozarniodvetrani.cz
IČO: 288 70 972 DIČ: CZ28870972
č.ú.: 43-4182310/77/0100

Ing. Luděk Hanzal Vyhl.č. 50/1978 Sb
8391/2016/ZP

Kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení je třeba provádět nejméně jednou za rok. Je-li požárně bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně vyznačit a neprodleně provést kroky k nápravě.

František Mihulka
mob.: 607 561 562
mihulka@pozarniodvetrani.cz

Rudolf Kostecký
mob.: 728 720 314
kostecky@pozarniodvetrani.cz