

## ZÁZNAM O ZKOUŠCE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ DLE § 7 VYHLÁŠKY MINISTERSTVA VNITRA 246/2001 SB.

**Objekt:** bytový dům KBIII  
**Adresa umístění zařízení -** ulice: **Wassermanova, Werichova,** č.p.: **1145**  
město: **Praha 5** psč: 15000  
**Provozovatel zařízení:** Spol. vlastníků pro dům č.p.1145  
**Adresa provozovatele -** ulice: Wassermanova, Werichoiva, Kovaříkova č.p.: 1145  
město: Praha 5 psč: 15000  
IČO: 27441881 DIČ: CZ 27441881  
Zapsaná u: MS v Praze,

### Zkoušené zařízení:

- Zařízení pro usměrňování kouře při požáru  
 jiné dle §2 odst. 4, 246/2001 Sb. :

### Výrobce zařízení:

- Simon RWA Systeme GmbH  
 Aumüller Aumatic GmbH  
 jiný: \_\_\_\_\_

### Instalované komponenty:

1 x řídicí jednotka a 2 x požární hlásič pro gravitační vrata EW C15D1 - 16404/5  
1 x siréna  
2 x světelný maják

Zkoušku provedl: Kostecký Ruda dne: **4.8. 2023**

Příští zkoušku je třeba provést do: dne: **4.8. 2024**

**Instalované zařízení není schopné plnit svoji funkci.**

Zjištěné závady: Výměna baterií 2 ks 12V/1,2Ah  
Vrata dojedou jen do 1/3 cesty  
Nutné pročištění pojezdů vrat

### Baterie: instalace/stav

2017/ 24,5 V DC



**Požární odvětrání s.r.o.**  
Luční 139, Králův Dvůr - Zahořany; 267 01  
Tel. 00420 728 720 314; www.pozarniodvetrani.cz  
e-mail: kostecky@pozarniodvetrani.cz  
IČO: 288 70 972 DIČ: CZ28870972  
č.ú.: 43-4182310/770100

Ing. Luděk Hanzal Vyhl.č. 50/1978 Sb  
8391/2016/ZP

Kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení je třeba provádět nejméně jednou za rok.  
Je-li požárně bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně vyznačit a neprodleně provést kroky k nápravě.

František Mihulka  
mob.: 607 561 562  
[mihulka@pozarniodvetrani.cz](mailto:mihulka@pozarniodvetrani.cz)

Rudolf Kostecký  
mob.: 728 720 314  
[kostecky@pozarniodvetrani.cz](mailto:kostecky@pozarniodvetrani.cz)